

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской
области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84 т.(343)346-10-56 ф.(343)346-10-56 E-mail: oogpn-ugpn@e1.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа,
Таборинского Муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область г. Тавда улица Шоссейная 36а, тел. 8 34360 52088, E-mail: tond-tavda@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 22
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей

Заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому развитию детей **Акуловой Анастасии Александровне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского Муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Кисеева М.И.
(наименование органа ГПН)

№ 7 от « 04 » марта 2019 года, и Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.

« 11 » марта 2019 г. по 17 ч 00 мин. « 11 » марта 2019

с 14 ч 00 мин «14» марта 2019 г по 16 ч 00 мин «14» марта 2019г.
проведена проверка

Старшим инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области Васьковым Я.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания, помещения и прилегающей территории Муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

Место нахождения юридического лица: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 87 А,
место фактического осуществления деятельности: 623950, Свердловская область, г. Тавда,
ул. Ленина, 87 А

совместно с Заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Акуловой Анастасией Александровной, заведующей хозяйством муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Масло Ириной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	С рабочим персоналом провести повторно противопожарный инструктаж с изучением номеров телефона вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	31.05.2019г.	✓
2.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ п. 42, п.п. «в» Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	31.05.2019г.	✓
3.	Не оставлять без присмотра электроприборы включенные в электрическую сеть	Правила противопожарного режима в РФ п. 42, п.п. «е» Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	31.05.2019г.	✓
4.	Не допускать использование горючих материалов класса пожарной опасности ниже КМ0 на путях эвакуации	Федеральный закон 123-ФЗ ст.134 п.6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему	31.05.2019г.	✓

		Федеральному закону.		
5.	Не допускать использование удлинителя для питания электроприборов	Правила противопожарного режима в РФ п.42, п. П. «з» При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	31.05.2019г.	✓

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2019 г. (квартал, месяц).

Старший инспектор ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского

МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Васьков Я.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)



«14» марта 2019г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *(подпись)*
(подпись)

завершено Смирнова АА
(должность, фамилия, инициалы)

«14» марта 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575842

Владелец Акулова Анастасия Александровна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022